

Netzstrukturdaten Strom des e-Werk Gerolsheim

(Strukturdaten per 31.12.2022)

§ 23c Abs. 3 Nr.1 EnWG	Jahreshöchstlast MSP	784 kW
	Jahreshöchstlast MSP/NSP	766 kW
	Jahreshöchstlast NSP	780 kW
	Lastverlauf MSP Lastverlauf MSP/NSP Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht siehe Lastgangübersicht siehe Lastgangübersicht
§ 23c Abs. 3 Nr.3 EnWG	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	siehe Lastgangübersicht
	Summenlast der Netzverluste	siehe Lastgangübersicht
§ 23c Abs. 3 Nr.4 EnWG	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	siehe Lastgangübersicht
§ 23c Abs. 3 Nr.5 EnWG	Höchstentnahmelast MSP	804 kW
	Höchstentnahmelast MSP/NSP	784 kW
	Höchstentnahmelast NSP	844 kW
	Lastverlauf MSP Lastverlauf MSP/NSP Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht siehe Lastgangübersicht siehe Lastgangübersicht
	Bezug der MSP	2.836.780 kWh
	Bezug der MSP/NSP	2.794.246 kWh
	Bezug der NSP	2.570.502 kWh
§ 23c Abs. 3 Nr.6 EnWG	Summe aller Einspeisungen MSP	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen MSP/NSP	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen NSP	937.011 kWh
	Lastverlauf MSP Lastverlauf MSP/NSP Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht siehe Lastgangübersicht siehe Lastgangübersicht
§ 23c Abs. 3 Nr.4 EnWG	Mengen der Verlustenergie	247.680 kWh
	Preise der Verlustenergie	9,4 Ct/kWh
§ 23c Abs. 3 Nr.2 EnWG	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP	1,50%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP	1,50%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres NSP	4,65%
	Durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr	9,4 Ct/kWh
§ 23c Abs. 1 Nr.1 EnWG	Stromkreislängen zum 31.Dez des Vorjahres:	
	Kabel MSP	2 km
	Kabel NSP	24 km
	Freileitung MSP	1 km
	Freileitung NSP	1 km
§ 23c Abs. 1 Nr.2 EnWG	Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.Dez des Vorjahres	2.290 kVA
§ 23c Abs. 1 Nr.3 EnWG	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP	2.794.246 kWh
	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP/NSP	2.752.349 kWh
	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit NSP	3.344.371 kWh
§ 23c Abs. 1 Nr.3 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	0
§ 23c Abs. 1 Nr.3 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	2
§ 23c Abs. 1 Nr.3 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	1.085
§ 23c Abs. 1 Nr.5 EnWG	Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene zum 31. Dez des Vorjahres	1.782
§ 23c Abs. 1 Nr.6 EnWG	Versorgte Fläche zum 31. Dez des Vorjahres	1 km ²
§ 23c Abs. 1 Nr.7 EnWG	Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dez des Vorjahres	5 km ²

Für das Jahr 2023 sind keine Engpassstellen an Koppelstellen mit unserem Vorlieferanten und im eigenen Versorgungsnetz ersichtlich.